



Pompownia GRUNDFOS z dwoma pompami SV042C1- Lekowo

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ



Uwaga: płytę dolną wraz z fundamentem nadlać betonem szybkoschnącym jak na rysunku do wysokości 40 cm



Nr	Opis	Typ/Srednica	Materiał	Ilość
1	Pompa GRUNDFOS	SV 042C1	żeliwo	2
2	Zbiornik pompowni	B-1200-2-DN80-4720	beton	1
3	Podstawa z kolaniem	UV 35586	żeliwo	2
4	Przewód tłoczny	DN80 PN10	stal nierdzewna	2
5	Zawór zwrotny kulowy	DN80 PN10	żeliwo	2
6	Zasuwa odcinająca	DN80 PN10	żeliwo	2
7	Króciec kątnierzowy	DN80 PN10	stal nierdzewna	1
8	Wlot rurociągu dolotowego	DN200	nasuwka PVC	1
9	Prowadnice	1 1/2"	stal nierdzewna	4
10	Główny łącznik przewodnic	32462-C	stal nierdzewna	2
11	Właz	wym. 570/840	stal nierdzewna	1
12	Poręcz		stal nierdzewna	1
13	Kominiek wentylacyjny	nowiwno - wyiewny	stal nierdzewna	2
14	Deflektor (osłona wlotu)		stal nierdzewna	1
15	Wlot kabli elektr.	DN75	PVC	1
16	Główny łącznik przewodnic	32462-D	stal nierdzewna	2
17	Szafka sterownicza	PUS-2-B-1-10	PVC	1

		Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zakład Technicznych Usług Komunalnych 70-402 Szczecin, ul. Kaszubska 59/6, tel.: 4333913	
Nazwa inwestycji	System kanalizacji miejscowości: Lipce, Łukowo, Bierzwnica, Krosno, Lekowo i Opaczno w gm. Świdwin	Proj. mgr inż. K. Barański	Nr umowy 422/03
Temat opracowania	Przepompownia P1 - Lekowo	Oprac. mgr inż. E. Wenc	Nr rys. 2
Nazwa rysunku	Przepompownia wytyczne techniczne	Spr. mgr inż. S. Łukasinski	
Brzoza	Wod.-kan. P.B-W.	Data	Skala
		04.2004r.	około 1:25

URZĄD GMINY
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. (094) 36520-15 do 16, fax 36535-68
REGON 330043761

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Inspektor ds. organizacyjnych
mgr Halina Kujawa