

p. Pietryko  
Myśliw  
p. Kord

PS-N.HK-4400-15-5/2016

Świdwin, dnia 10.03.2016r.

URZĄD GMINY  
w Świdwinie  
wpłynęło dn. 2016-03-20 11  
L.dz. 1158 zot. Kienek

Wójt Gminy Świdwin  
Plac Konstytucji 3 Maja 1  
78-300 Świdwin  
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r, poz. 1412), §17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz. 1989) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych przez próbkobiorców PSSE w Świdwinie w miesiącu lutym 2016r. z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Świdwin w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świdwinie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada informacje dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

| Lp. | Data pobrania próbki | Nazwa wodociągu/Punkt czerpalny pobrania próbki | Zakres badania           | Przekroczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne | Nr sprawozdania                                   | Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                            |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 15.02.2016 r.        | WODOCIĄG CIESZENIEWO<br>Sława 35                | Monitoring Przegładowy** | Brak przekroczeń                                          | MWiŻ/MW/141/16<br>SzFCh/ChW/105/16<br>ŚR/K/282/16 | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie |
| 2.  | 15.02.2016 r.        | WODOCIĄG RYCERZEWKO<br>Rycerzewko 1/6           | Monitoring Przegładowy** | Brak przekroczeń                                          | MWiŻ/MW/142/16<br>SzFCh/ChW/107/16<br>ŚR/K/284/16 | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie |



|    |                                         |                                                                        |                                                                                                             |                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | 15.02.2016 r                            |                                                                        | Monitoring<br>Przeglądowy**                                                                                 | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów w<br>22±2 °C po 72h w ilości<br>156 jtk w 1 ml wody<br>*** | MWiŻ/MW/132/16<br>SzFCh/ChW/106/16<br>ŚR/K/283/16 | Stwierdzono brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność ogólnej liczby mikroorganizmów. Przedsiębiorstwo niezwłocznie przeprowadziło działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości mikrobiologicznej wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989). Ponownie pobrano próbki wody. |
| 4. | 20.02.2016 r.<br>Kontrola<br>wewnętrzna | <u>WODOCIĄG BIERZWNICA</u><br>Kluczkowo 7                              | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów w<br>22±2°C po 72h                                                         | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów w<br>22±2 °C po 72h w ilości<br>25 jtk w 1 ml wody ***     | MWiŻ/MW/153/z/16                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | 20.02.2016 r.                           | Beczkwóz w<br>miejscowości Bierzwnica<br>(woda z wodociagu<br>Krosino) | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów<br>Escherichia coli,<br>Enterokoki kałowe,<br>Pseudomonas aeruginosa       | Brak przekroczeń                                                                            | MWiŻ/MW/150/16                                    | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 19.02.2016 r.<br>Kontrola<br>wewnętrzna | <u>WODOCIĄG BIERZWNICA</u><br>Kluczkowo 7                              | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów w<br>22±2°C po 72h,<br>Escherichia coli, baktrie<br>grupy coli             | Brak przekroczeń                                                                            | SB/07204/02/2016                                  | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 23.02.2016 r.                           |                                                                        | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów w<br>22±2°C po 72h,<br>Escherichia coli, baktrie<br>grupy coli, Enterokoki | Brak przekroczeń                                                                            | MWiŻ/MW/186/16                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | 20.02.2016 r.<br>Kontrola<br>wewnętrzna | <u>WODOCIĄG BIERZWNICA</u><br>Bierzwnica 61/2                          | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów w<br>22±2°C po 72h,                                                        | Brak przekroczeń                                                                            | MWiŻ/MW/152/z/16                                  | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | 20.02.2016 r.<br>Kontrola<br>wewnętrzna | <u>WODOCIĄG BIERZWNICA</u><br>SUW Bierzwnica                           | Ogólna liczba<br>mikroorganizmów w<br>22±2°C po 72h,                                                        | Brak przekroczeń                                                                            | MWiŻ/MW/151/z/16                                  | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                      |                                                 |                                                                                                         |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 15.02.2016 r.                        | <u>WODOCIĄG KROSINO</u><br>SUW Krosino          | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe | Brak przekroczeń             | MWiŻ/MW/143/16   | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | 15.02.2016 r.                        | Krosino 3/1                                     | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe | Brak przekroczeń             | MWiŻ/MW/144/16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | 15.02.2016 r.                        | Przymiarki 2/2                                  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe | Brak przekroczeń             | MWiŻ/MW/145/16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna | <u>WODOCIĄG BYSTRZYŃKA</u><br><br>Bystrzyńska 5 | Żelazo, mętność                                                                                         | Mętność 1,25±0,38 NTU<br>*** | SB/05926/02/2016 | Stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczaną przez wodociąg Bystrzyńska w zakresie mętności do dnia 17 marca 2016r. przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru na nieprzekraczalnym poziomie 3 NTU mętności. Przedsiębiorstwo po przeprowadzonych działaniach naprawczych przedłożyło sprawozdania z badania próbki wody – jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989). |
| 14. | 25.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna |                                                 | mętność                                                                                                 | Brak przekroczeń             | SB/08899/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|     |                                      |                                            |                                 |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna | <u>WODOCIĄG ROGALINO</u><br><br>Rogalino 5 | Żelazo, mętność                 | Żelazo $240 \pm 24 \mu\text{g/l}$<br>Mętność $2,31 \pm 0,70 \text{ NTU}$<br>***                                      | SB/05806/02/2016 | Stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczaną przez wodociąg Rogalino przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametrów na nieprzekraczalnym poziomie: żelaza $300 \mu\text{g/l}$ oraz $3 \text{ NTU}$ mętności do dnia 17 marca 2016r. Przedsiębiorstwo po przeprowadzonych działaniach naprawczych przedłożyło sprawozdania z badania próbki wody – jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).                             |
| 16. | 25.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna |                                            | Żelazo, mętność                 | Brak przekroczeń                                                                                                     | SB/08897/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna | <u>WODOCIĄG LEKOWO</u><br><br>Lekowo 45/4  | żelazo, mętność, mangan         | Mangan $57,2 \pm 5,8 \mu\text{g/l}$<br>***                                                                           | SB/05924/02/2016 | Stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczaną przez wodociąg Lekowo przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametrów na nieprzekraczalnym poziomie: żelaza $300 \mu\text{g/l}$ , manganu $200 \mu\text{g/l}$ oraz $3 \text{ NTU}$ mętności do dnia 17 marca 2016r. Przedsiębiorstwo po przeprowadzonych działaniach naprawczych przedłożyło sprawozdania z badania próbki wody – jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989). |
| 18. | 25.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna |                                            | mangan                          | Brak przekroczeń                                                                                                     | SB/08900/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna | SUW Lekowo                                 | żelazo, mętność, mangan, zapach | Mangan $130 \pm 13 \mu\text{g/l}$<br>Żelazo $229 \pm 23 \mu\text{g/l}$<br>Mętność $1,67 \pm 0,51 \text{ NTU}$<br>*** | SB/05960/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna |                                            | Monitoring Kontrolny*           | Mętność $1,69 \pm 0,51 \text{ NTU}$<br>***                                                                           | SB/06044/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. | 25.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna |                                            | żelazo, mętność, mangan         | Brak przekroczeń                                                                                                     | SB/08898/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna | Punkt czerpalny<br>Lekowo 11B              | żelazo, mętność, mangan         | Brak przekroczeń                                                                                                     | SB/05922/02/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |




|     |                                      |                                   |                          |                  |                                    |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | 23.02.2016 r.                        | WODOCIĄG RUSINOWO<br>Rusinowo 87  | Monitoring Kontrolny*    | Brak przekroczeń | MWiŻ/MW/161/16<br>SzFCh/ChW/127/16 | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie |
| 24. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna | WODOCIĄG KARTLEWO<br>SUW Kartlewo | Monitoring Przegładowy** | Brak przekroczeń | SB/06043/02/2016                   | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie |
| 25. | 10.02.2016 r.<br>Kontrola wewnętrzna | WODOCIĄG CIESZYNO<br>SUW Cieszyno | Monitoring Przegładowy** | Brak przekroczeń | SB/06042/02/2016                   | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie |
| 26. | 23.02.2016 r.                        | WODOCIĄG OSOWO<br>Osowo 18        | Monitoring Kontrolny*    | Brak przekroczeń | MWiŻ/MW/160/16<br>SzFCh/ChW/126/16 | Stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie |

\*Monitoring Kontrolny obejmuje parametry zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).

\*\* Monitoring Przegładowy obejmuje parametry określone w załącznikach nr 1-3 i parametry w lp. 2,4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).

\*\*\* Dopuszczalne wartości parametrów fizykochemicznych określone w załączniku nr 3 lit. B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989) wynoszą: mangan 50 µg/l, żelazo 200 µg/l, mętność 1 NTU

Najwyższa dopuszczalna wartość parametru mikrobiologicznego tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h określona w załączniku nr 3 lit. A do w/w rozporządzenia wynosi bez nieprawidłowych zmian

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Świdwinie  
  
mgr farm. Halina Głowacka  
specjalista zdrowia publicznego