

Świdwin, dnia 24.05.2016r.

PS -N.HK - 4401 - 102-5 /2016

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z.o.o. z siedzibą w Świdwinie
ul. Cmentarna 7/5
78-300 Świdwin

Dotyczy: decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie nr PIS-600-219/2016 z dnia 19.05.2016 r. orzekającej brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Gola Górna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412), § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989) po analizie sprawozdań z badań nr:

- MWiŻ/MW/639/16 z dnia 24.05.2016 r. - punkt czerpalny - SUW Gola Górna,
- MWiŻ/MW/640/16 z dnia 24.05.2016 r. - punkt czerpalny kran w kuchni budynek mieszkalny Gola Górna 2,
- MWiŻ/MW/ 641 /16 z dnia 24.05.2016 r. - punkt czerpalny – kran w kuchni budynek mieszkalny Gola Górna 6/1,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gola Górna.

Obowiązki zawarte w decyzji PPIS w Świdwinie nr PIS-600-219/2016 z dnia 19.05.2016r. zostały wykonane, a mianowicie:

zapewniono mieszkańcom miejscowości Gola Górna wodę odpowiadającą wymaganiom mikrobiologicznym określonym w Załączniku Nr 3 A do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2015 r., poz.1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zezwala na korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Gola Górna.

Sporz. dnia 24.05.2016r.

Forma elektroniczna

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie


mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują :

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
2. Wójt Gmin Świdwin
3. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie
4. HŻw/m

Załącznik:

Sprawozdanie z badania wody nr:

- MWiŻ/MW/639/16 z dnia 24.05.2016 r.
- MWiŻ/MW/640/16 z dnia 24.05.2016 r.
- MWiŻ/MW/ 641 /16 z dnia 24.05.2016 r.