

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt. 4), art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 52) lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku **R.Power Sp. z o. o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa** (wcześniejsza nazwa AMB Energia Wytwarzanie Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” na działce nr 48/1 obręb Smardzko gm. Świdwin po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

o r z e k a m

- 1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1235 z późn. zm.);
- 3) Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.01.2015 r. (data wpływu: 22.01.2015 r.) inwestor R.Power Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa (wcześniejsza nazwa AMB Energia Wytwarzanie Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa) zwrócił się do Wójta Gminy Świdwin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 48/1 (pow. 8,67 ha) obręb Smardzko gm. Świdwin.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz wypisy z ewidencji gruntów działek, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

W dniu 23.01.2015 r. znak: ROŚ.6220.1.2015 (2) Wójt Gminy Świdwin powiadomił – Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania – strony postępowania wg przedłożonych wykazów działek przewidywanego terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i przewidywanego terenu na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. W dniu 30.01.2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.02.2015 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 04.02.2015 r. Wójt Gminy Świdwin wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej. Inwestor w dniu 17.02.2015 r. złożył uzupełnienia w Urzędzie Gminy Świdwin. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie pismem z dnia 20.02.2015 r. Nr WST-K.4240.16.2015.MC wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiadając na ww. pismo stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W dniu 24.02.2015 r. organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Świdwin wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.1.2015 (7) w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 06.03.2015 r. do Wójta Gminy Świdwin wpłynęło pismo, w którym poinformowano, iż firma AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa zmieniła nazwę na R.Power Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52) lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), tj. "zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż (...) b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (...)", tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2103 r. poz. 1235 z późn. zm.), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 203 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki

nr 48/1 obręb Smardzko, gmina Świdwin. Całkowita powierzchnia działki wynosi 8,67 ha, przy czym całkowita powierzchnia terenu przeznaczanego pod inwestycję wynosi do 2,5 ha.

2. Planuje się zamontowanie do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych. Przewiduje się maksymalnie 45 szt. stołów z modułami paneli. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji posadowione zostaną inwertery, okablowanie, transformator oraz przyłącze elektryczne. Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowienie na podporach, tj. na słupkach metalowych wkręcanych lub wbitych bezpośrednio w ziemię na głębokość około 1,5 – 2,5 m. Średnia wysokość, na której usytuowany będzie panel fotowoltaiczny wyniesie około 0,5 m nad gruntem. Wewnętrzną sieć energetyczną oraz połączenie elektrowni z ogólnokrajową siecią planuje się wykonać jako kablową podziemną. Ponadto, przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycyjnego, pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do 4,0 m, umożliwiającej dojazd do urządzeń, a także gruntowego placu o wymiarach 30 x 30 m, na którym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej. Wjazd na teren farmy fotowoltaicznej realizowany będzie bezpośrednio z przylegającej do obszaru inwestycyjnego drogi gminnej.

3. Energia elektryczna produkowana przez instalację dostarczona będzie do sieci elektromagnetycznej operatora za pomocą stacji transformatorowej nn/SN (0,4/15 kV), typu kontenerowego. Pod transformatorem posadowiona zostanie szczelna misa olejowa, o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze.

4. Farma fotowoltaiczna będzie bezobsługowa i wymagać będzie tylko kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z poborem wody i wytwarzaniem ścieków oraz emisją substancji do powietrza. Przewiduje się sporadyczne czyszczenie paneli, odbywające się 1 – 2 razy do roku, trwające około 3 dni, z użyciem np. szczotki na wysięgniku lub wody zdemineralizowanej. Wody opadowe z terenu inwestycji będą naturalnie infiltrować w głąb gruntu. Panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 300 m w linii prostej, w kierunku południowym od miejsca lokalizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. Nie przewiduje się, aby eksploatacja planowanej farmy fotowoltaicznej mogła wiązać się z naruszeniem standardów jakości środowiska. W szczególności nie przewiduje się, aby przekroczone zostały dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku ani dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w przepisach szczegółowych. Ponadto, powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego i zapobieganie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli.

5. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczone będą na miejsce inwestycji samochodami dostawczymi, jako elementy

częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych odpadów. Poszczególne elementy będą dostarczone do granicy działki samochodami ciężarowymi, w tym celu zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura drogowa. Ponadto, przewiduje się wykonywanie prac w godzinach 7⁰⁰ – 20⁰⁰. Okres budowy do momentu uruchomienia instalacji wyniesie maksymalnie 2 miesiące. Z uwagi, że oddziaływania będą o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne, wynikające z wykorzystania maszyn roboczych, stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Tymczasowy plac i zaplecze budowlane zostanie zlokalizowane na działce inwestycyjnej oraz w jej najbliższym otoczeniu. Podczas prac budowlanych planuje się zapewnienie szczelnych sanitariatów, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty.

6. Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych formą ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.). Najbliższy obszar objęty Europejską Siecią Natura 2000, tj.: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk pn. „Dorzecze Regi” (kod PLH320049), wyznaczony w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej, położony jest około 2,62 km na wschód od działki inwestycyjnej. W aktualizowanym Standardowym Formularzu Danych obszarów Natura 2000, dla przedmiotowego obszaru objętego Europejską Siecią Natura 2000, stwierdzono brak oddziaływań i zagrożeń mających duży wpływ na obszar. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 pn. „Dorzecze Regi”. Analizowana nieruchomość gruntowa stanowi teren użytkowany rolniczo. Na etapie eksploatacji inwestycji, teren elektrowni będzie pokrywała roślinność trawiasta, wykaszana w miarę potrzeb. Inwestycja nie będzie wiązała się z przeprowadzeniem wycinki drzew. W związku z powyższym, uwzględniając lokalizację i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki zwierząt i siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 pn. „Dorzecze Regi”.

7. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami góorskimi, obszarami wybrzeża morskiego, obszarami leśnymi, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Świdwin uwzględnił:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie sygn.: WST.K.4240.16.2015.MC, w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie (sygn.: PS-N.ZNS-4070-1/2015), w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Otrzymują:

- 1) R.Power Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
- 2) Strony postępowania wg przedłożonych
wykazów działek przewidywanego terenu na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie i przewidywanego
terenu na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
- 3) a/a

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

Sporz.: Grzegorz Korol
kontakt: UG Świdwin pok. nr 48
((0-94) 36-520-15 w. 18

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00zł
zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r, poz. 1635
Cz. I, pkt. 45)



Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 48/1 obręb Smardzko, gmina Świdwin. Całkowita powierzchnia działki wynosi 8,67 ha, przy czym całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi do 2,5 ha.

Planuje się zamontowanie do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych. Przewiduje się maksymalnie 45 szt. stołów z modułami paneli. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji posadowione zostaną inwertery, okablowanie, transformator oraz przyłącze elektryczne. Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowienie na podporach, tj. na słupkach metalowych wkręcanych lub wbitych bezpośrednio w ziemię na głębokość około 1,5 – 2,5 m. Średnia wysokość, na której usytuowany będzie panel fotowoltaiczny wyniesie około 0,5 m nad gruntem. Wewnętrzną sieć energetyczną oraz połączenie elektrowni z ogólnokrajową siecią planuje się wykonać jako kablową podziemną. Ponadto, przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycyjnego, pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do 4,0 m, umożliwiającej dojazd do urządzeń, a także gruntowego placu o wymiarach 30 x 30 m, na którym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej. Wjazd na teren farmy fotowoltaicznej realizowany będzie bezpośrednio z przylegającej do obszaru inwestycyjnego drogi gminnej.

Farma fotowoltaiczna będzie bezobsługowa i wymagać będzie tylko kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z poborem wody i wytwarzaniem ścieków oraz emisją substancji do powietrza. Przewiduje się sporadyczne czyszczenie paneli, odbywające się 1 – 2 razy do roku, trwające około 3 dni, z użyciem np. szczotki na wysięgniku lub wody zdemineralizowanej. Wody opadowe z terenu inwestycji będą naturalnie infiltrować w głąb gruntu. Panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji

ogniw. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 300 m w linii prostej, w kierunku południowym od miejsca lokalizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. Nie przewiduje się, aby eksploatacja planowanej farmy fotowoltaicznej mogła wiązać się z naruszeniem standardów jakości środowiska.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczone będą na miejsce inwestycji samochodami dostawczymi, jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych odpadów. Poszczególne elementy będą dostarczone do granicy działki samochodami ciężarowymi, w tym celu zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura drogowa. Ponadto, przewiduje się wykonywanie prac w godzinach 7⁰⁰ – 20⁰⁰. Okres budowy do momentu uruchomienia instalacji wyniesie maksymalnie 2 miesiące. Z uwagi, że oddziaływania będą o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne, wynikające z wykorzystania maszyn roboczych, stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Tymczasowy plac i zaplecze budowlane zostanie zlokalizowane na działce inwestycyjnej oraz w jej najbliższym otoczeniu.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki