

Świdwin, dnia 15.12.2016r.

PS -N.HK - 4401 - 354- 4 /2016

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie
ul. Cmentarna 7/5
78-300 Świdwin

Dotyczy: decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie nr PIS-600-492/2016 z dnia 14.12.2016 r. orzekającej brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Bierzwica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn.zm), § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989) po analizie sprawozdań z badań mikrobiologicznych próbek wody nr: MWiŻ/MW/1713/15 i MWiŻ/MW/1714/15 z dnia 15.12.2016r. pobranych w dniu 14.12.2016r. w ramach usług zleconych. - punkt czerpalny - kran w budynku mieszkalnym Bierzwica 61/2 i Hydrofornia


stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Bierzwica

Obowiązek zawarty w decyzji PPIS w Świdwinie nr PIS-600-492/2016 z dnia 14.12.2016r. został wykonany, a mianowicie : jakość wody odpowiadająca wymaganiom mikrobiologicznym określonym w Załączniku Nr 3 A do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2015 r., poz.1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zezwala na korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Bierzwica.

Sporz. dnia 15.12.2016r.

Forma elektroniczna

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Świdwinie

Aleksandra Orlińska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują :

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
2. Wójt Gminy Świdwin
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
4. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie
5. HŻw/m
6. a/a

Załączniki:

Sprawozdania z badania nr: Nr

- MWiŻ/MW/1714/16 z dnia 14.12.2016r

- MWiŻ/MW/1713/16 z dnia 14.12.2016r