



PS-N.HK- 4401 - 97/2017

Świdwin, dn. 30.03.2017r.

Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
Forma elektroniczna

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA
MIESIĄC LUTY 2017 R. (gm. Świdwin)**


Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.)
- §17 ust. 1 i ust. 5 , §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez próbkobiorców PSSE w Świdwinie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świdwinie oraz przedłożonych sprawozdań z wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynku użyteczności publicznej przesyła w załączeniu sporządzoną okresową ocenę jakości wody za miesiąc luty 2017r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie


mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie

Aleksandra Orlińska
30.03.2017

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA
MIESIĄC LUTY 2017 R. (GM. ŚWIDWIN)**

NAZWA WODOCIĄGU/ PUNKT POBRANIA PRÓBK	DATA POBRANIA PRÓBK	NR SPRAWOZDANIA	ZAKRES BADANIA	PRZEKROCZONE PARAMETRY	OCENA JAKOŚCI WODY
WODOCIĄG KŁĘPCZEWO MEWA Budynek mieszkalny- Kłęczewo 3/10 – punkt poboru wody na sieci	07.02.2017r	SzFCh/ChW/90/17 z dnia 10.02.2017r. MWiŻ/MW/94/17 z dnia 08.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu KŁĘPCZEWO MEWA
WODOCIĄG NIEMIERZYNO SUW Niemierzyno	07.02.2017r Kontrola wewnętrzna	41172/17/SZCZ z dnia 10.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu NIEMIERZYNO
WODOCIĄG CIESZYNO SUW Cieszyno	15.02.2017r Kontrola wewnętrzna	SB/12365/02/2017 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu CIESZYNO
WODOCIĄG ZĄBROWO Budynek mieszkalny- Ząbrowo 18/3 – punkt poboru wody na sieci	15.02.2017r Kontrola wewnętrzna	SB/12370/02/2017 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu ZĄBROWO
WODOCIĄG LEKOWO SUW Lekowo	15.02.2017r Kontrola wewnętrzna	SB/12366/02/2017 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Mętność 1,57 ± 0,48 NTU	Na podstawie przedłożonego sprawozdania stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego tj. mętności. Przedsiębiorstwo przeprowadziło działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu. Ponownie pobrano próbki wody w miesiącu marcu. PPIS w Świdwinie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu LEKOWO
WODOCIĄG BERKANOWO Budynek mieszkalny- Berkanowo 11 – punkt poboru wody na sieci	15.02.2017r Kontrola wewnętrzna	SB/12371/02/2017 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu BERKANOWO
WODOCIĄG KARTLEWO SUW Kartlewo	15.02.2017r Kontrola wewnętrzna	SB/12368/02/2017 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu KARTLEWO
WODOCIĄG GOLA GÓRNA Budynek mieszkalny- Gola Górna 2/2 – punkt poboru wody na sieci	15.02.2017r Kontrola wewnętrzna	SB/12374/02/2017 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu GOLA GÓRNA
WODOCIĄG CIESZENIEWO Budynek mieszkalny- Cieszeniewo 37 – punkt poboru wody na sieci	21.02.2017r	SzFCh/ChW/124/17 z dnia 23.02.2017r. MWiŻ/MW/157/17 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu CIESZENIEWO
WODOCIĄG AGROTURYSTYKA ALBINIA Dworek Albinia Oparzno 39	21.02.2017r Kontrola wewnętrzna	SzFCh/ChW/132/17 z dnia 23.02.2017r. MWiŻ/MW/162/17 z dnia 22.02.2017r.	Monitoring Kontrolny *	Brak przekroczeń	PPIS w Świdwinie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu AGROTURYSTYKA ALBINIA

*Monitoring Kontrolny obejmuje parametry zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

AG