PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

URZĄD GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 2017 -07- 31 r.
do 3147/17 zał. wyjaśn. Świdwin, dnia 28.07.2017r.

PS –N.HK – 4401 –185 – 1- 3 /2017

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie
ul. Cmentarna 7/5
78-300 Świdwin

D E C Y Z J A Nr PIS – 600 – 276 /2017

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
- art. 27 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz.328)
- § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 4 ust. 3 pkt 4 § 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

po przeanalizowaniu sprawozdań z badania próbek wody Nr

- MWiŻ/MW/820/17 z dnia 27.07.2017 – punkt czerpalny hydrofornia Bierzwnica – przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości powyżej 300 jtk w 1 ml wody
- -MWiŻ/MW/821/17 z dnia 27.07.2017 – punkt czerpalny Kluczkowo dz. nr 61- przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości powyżej 19 jtk w 1 ml wody
- MWiŻ/MW/835/17 z dnia 28.07.2017 – punkt czerpalny hydrofornia Bierzwnica – przekroczenie bakterii grupy coli w ilości 250 jtk w 100 ml wody
- MWiŻ/MW/836/17 z dnia 28.07.2017 – punkt czerpalny budynek mieszkalny Bierzwnica 61/2 – kran w kuchni - przekroczenie bakterii grupy coli w ilości 280 jtk w 100 ml wody

pobranych w dniu 24.07.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo oraz w dniu 27.07.2017 r. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością przez próbkobiorców PSSE Świdwin wody z wodociągu Bierzwnica należącego do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin:

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Bierzwnica zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bierzwnica, Kluczkowo, Kluczkówko z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych t. j. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h oraz bakterii grupy coli, unieruchamiając w/w wodociąg w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet), jak również dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci w celu usunięcia mikroorganizmów

i nakazuje Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7, 78-300 Świdwin, zarządzający tym wodociągiem do:

1. podjąć działania naprawcze mające na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie w celu zapewnienia jakości wody pochodzącej z wodociągu Bierzwnica do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U.z 2015 r. poz.1989) poprzez doprowadzenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h do wartości *bez nieprawidłowych zmian oraz bakterii grupy coli do wartości 0* nie później niż do dnia **07.08.2017 roku;**
2. poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Bierzwnica – woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze;
3. zapewnić do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody – wodę przydatną do spożycia przez ludzi o odpowiedniej jakości z jednoczesnym powiadomieniem odbiorców wody o punktach jej poboru;
4. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, o podjętych działaniach w celu realizacji nakazów określonych w pkt 1, 2 oraz o terminie zakończenia działań naprawczych w celu przeprowadzenia badań kontrolnych jakości wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z wodociągu Bierzwnica.

Decyzji w pkt 1,2,3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 24.07.2017r. próbkobiorca PSSE w Świdwinie w ramach usług zleconych w obecności przedstawiciela obiektu dokonał poboru próbek wody z wodociągu Bierzwnica, należącego do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin punkty czerpalne: Hydrofornia Bierzwnica i Kluczkowo dz. nr 61.

Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Bierzwnica, Kluczkowo, Kluczkówko – ogółem 629 osób. Średnia dobowa produkcja wody wynosi 44,2 m^3/d.

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badania nr MWiŻ/MW/820/17 z dnia 27.07.2017 – punkt czerpalny Hydrofornia Bierzwnica wykazała przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości powyżej 300 jtk w 1 ml wody. Jednocześnie w próbce wody pobranej w tym samym dniu punkt czerpalny Kluczkowo dz. nr 61 (sprowadzanie MWiŻ/MW/821/17 z dnia 27.07.2017) stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości 19 jtk w 1 ml wody.

W związku z powyższym w celu potwierdzenia skażenia mikrobiologicznego wody pochodzącej z wodociągu Bierzwnica niezwłocznie pobrano w dniu 27.07.2017r. w ramach nadzoru sanitarnego przez próbkobiorców PSSE w Świdwinie próbki wody do analizy mikrobiologicznej. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono:

- przekroczenie bakterii grupy coli w ilości 250 jtk w 100 ml wody – Sprowadzanie nr MWiŻ/MW/835/17 z dnia 28.07.2017 – punkt czerpalny hydrofornia Bierzwnica,
- przekroczenie bakterii grupy coli w ilości 280 jtk w 100 ml wody – Sprawozdanie nr MWiŻ/MW/836/17 z dnia 28.07.2017 – punkt czerpalny budynek mieszkalny Bierzwnica 61/2 – kran w kuchni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po dokonaniu analizy jakości wody pochodzącej z wodociągu Bierzwnica z lat 2015 – 2017 stwierdził, iż wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w próbce wody pobranej w dniu 24 lipca 2017 r. w istotny sposób odbiega od wartości z lat ubiegłych. Znaczny wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h jest odchyleniem od „normalnego stanu wody" i wskazuje na zmianę jakości wody ujmowanej. Ponadto obecność bakterii grupy coli może wskazywać na nieprawidłowości w przeprowadzonym procesie dezynfekcji wody świadczącym ewidentnie o zanieczyszczeniu sieci dystrybucyjnych. Bakterie grupy coli to drobnoustroje zdolne do przeżycia i namnażania w wodzie co wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości mikrobiologicznej wody do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Dlatego też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po dokonaniu szacowania ryzyka zdrowotnego, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów, stwierdził brak przydatności wody do spożycia dla wody pochodzącej z wodociągu Bierzwnica - zgodnie z załącznikiem nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 17 ust 1 pkt. 4 w/w rozporządzenia stanowi, że właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 2, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, stwierdza: *brak przydatności wody do spożycia.*

Ponadto § 17 ust 4 w/w rozporządzenia stanowi, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez podmiot, o którym mowa w § 5 i § 6 wraz z określeniem terminu ich realizacji.

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z wodociągu Bierzwnica jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin.

W związku z tym należało nałożyć na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia oraz, iż do czasu uzyskania poziomu parametru mikrobiologicznego zgodnego z Załącznikiem Nr 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U.z 2015 r., poz.1989) – woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej poboru.

Ponadto należało nałożyć na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin obowiązek zapewnienia w terminie do dnia **07.07.2017r.** wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Jednocześnie stwierdzając brak przydatności wody do spożycia określono w decyzji możliwość dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci w celu usunięcia mikroorganizmów oraz możliwość korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ustalając termin zapewnienia właściwej jakości wody pochodzącej z wodociągu Bierzwnica jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin wzięto pod uwagę interes społeczny a w szczególności doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia **07.07.2017r.** jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Art. 27 ust 2. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U z 2017 r., poz. 1261) stanowi, iż jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.1257) zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody pobranej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w dniu 24 i 27 lipca 2017r. z wodociągu Bierzwnica należącego do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin , a mianowicie:

- przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości powyżej 300 jtk w 1 ml wody- hydrofornia Bierzwnica – sprawozdanie nr MWiŻ/MW/820/17 z dnia 27.07.2017 r.
- przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości powyżej 19 jtk w 1 ml wody- Kluczkowo dz. nr 61- sprawozdanie nr MWiŻ/MW/821/17 z dnia 27.07.2017 r.
- przekroczenie bakterii grupy coli w ilości 250 jtk w 100 ml wody- hydrofornia Bierzwnica- sprawozdanie nr MWiŻ/MW/835/17 z dnia 28.07.2017 r.
- przekroczenie bakterii grupy coli w ilości 280 jtk w 100 ml wody- budynek mieszkalny Bierzwnica 61/2 – kran w kuchni- sprawozdanie nr MWiŻ/MW/836/17 z dnia 28.07.2017r.

Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji w zakresie punktu 1, 2, 3 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U z 2016 r. poz. 23z późn. zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Pismem z dnia 27.07.2017 r. znak nr PS-N.HK-185-1-1/2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin w sprawie braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Bierzwnica.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu ponieważ załatwienie przedmiotowej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienie odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.
3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a).
4. Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu **1, 2 i 3** w zakresie w jakim decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Sporz. 28.07.2017r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie
mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik:
Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego
- MWiŻ/MW/835/17 z dnia 28.07.2017
- MWiŻ/MW/836/17 z dnia 28.07.2017
- MWiŻ/MW/820/17 z dnia 27.07.2017
- MWiŻ/MW/821/17 z dnia 27.07.2017

Otrzymują :

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
2. Burmistrz Miasta Świdwin
3. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie
4. HŻ w/m
5. a/a