

Świdwin, dnia 14.09.2018r.

PS –N.HK – 4401 -278 – 1 - 2 /2018

POLARICA
Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie
Niemierzyno 3A
78-300 Świdwin

DECYZJA Nr PIS – 600 – 528 /2018

Na podstawie:

- art. 27 ust 2 oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1152)
- § 3 ust.1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 6 § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

po przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 11.09.2018r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno eksploatowanego przez POLARICA Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie 3A, 78-300 Świdwin - punkt czerpalny hydrofornia – kranik do poboru - Sprawozdania z badań Nr SB/89186/09/2018 z dnia 14.09.2018r.

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno eksploatowanego przez POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin dostarczającego wodę do zakładu POLARICA Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie Niemierzyno 3 A, 78-300 Świdwin oraz dla mieszkańców miejscowości Niemierzyno z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 14 jtk/100 ml wody , przy obowiązującej wartości 0 jtk w zakresie nie wykluczającym możliwości korzystania z wody tylko i wyłącznie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet), jak również dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci

i nakazuje POLARICA Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin - właścicielowi indywidualnego ujęcia wody:

1. podjąć działania naprawcze, zgodnie ze stosowaną technologią wody, mające na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie w celu zapewnienia jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody –wodociąg Polarica Niemierzyno eksploatowanego przez POLARICA Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin dostarczającego wodę do zakładu POLARICA Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin oraz dla mieszkańców miejscowości Niemierzyno w zakresie parametru mikrobiologicznego do zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) poprzez doprowadzenie parametru mikrobiologicznego wody: bakterie grupy coli **do wartości 0 jtk** nie później niż do dnia **17 września 2018 roku;**

2. poinformować pracowników zakładu POLARICA Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin, jak również odbiorców wody pochodzącej z w/w wodociągu mieszkających w miejscowości Niemierzyno o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno, eksploatowanego przez POLARICA Spółka z o.o. z siedzibą w Niemierzynie Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin, że woda nie może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze (możliwość korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych – spłukiwanie toalet)
3. zapewnić odbiorcom wody z w/w wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych;
4. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, o podjętych działaniach w celu realizacji nakazów określonych w pkt 1, 2 i 3 oraz o terminie zakończenia działań naprawczych w celu przeprowadzenia badań kontrolnych jakości wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno, eksploatowanego przez Polarica Niemierzyno Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin

Decyzji w pkt 1,2,3,4 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 14 września 2018r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie wpłynęło pismo w formie elektronicznej od POLARICA sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego – bakterii grupy coli w ilości 14jtk/100ml wody w próbce wody pobranej w dniu 11.09.2018r. z indywidualnego ujęcia wody Polarica Niemierzyno eksploatowanego POLARICA sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin – punkt czerpalny hydrofornia - kranik do poboru w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez właściciela ujęcia – sprawozdanie z badań nr SB/89186/09/2018 z dnia 14.09.2018r..

Woda z indywidualnego ujęcia wody należącego do POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin dostarczana jest do zakładu POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin jak również dla mieszkańców miejscowości Niemierzyno.

Na podstawie sprawozdania z badania mikrobiologicznego próbki wody nr SB/89186/09/2018 z dnia 11.09.2018r. stwierdzono obecność: bakterii grupy coli w liczbie 14 jtk/100 ml wody przy obowiązującej wartości 0 jtk.

§ 1 ust. 2 Rozdziału I Postanowienia ogólne Regulaminu Dostarczania Wody, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy odpłatnego dostarczania wody pomiędzy POLARICA Poland Sp. z o.o. a Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świdwinie Sp. z o.o. z dnia 2 września 2011 r. zawartej pomiędzy POLARICA Poland Sp. z o.o. w Niemierzynie 3A, 78-300 Świdwin a Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świdwinie 78-300 Świdwin stanowi, iż przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działanie Spółki polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

§ 14 ust. 4 Rozdziału IV Obowiązki Spółki stanowi, iż woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym rozporządzeniem ministra ds. zdrowia, wydanym na podstawie art. 13 ustawy.

Należy podkreślić, iż bakterie grupy coli to między innymi drobnoustroje zdolne do przeżycia i namnażania w wodzie, wykrycie ich w systemie dystrybucji może wskazywać rozwijanie biofilmu na powierzchniach przewodów lub w osadach.

Priorytetem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest jej jakość mikrobiologiczna, dlatego też wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od ustalonych i obowiązujących wartości normatywnych w tym zakresie aktywizują organy inspekcji sanitarnej do podejmowania natychmiastowych i adekwatnych działań zapobiegających zagrożeniom dla zdrowia odbiorców wody.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie przypomina, iż z uwagi na fakt, że zakład POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin jest zakładem przetwórstwa owoców Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie przypomina, że zgodnie z artykułem 59 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1541) podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w Rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 str. 1).

Art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1) stanowi, iż przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełnione są właściwe wymagania higieny, a zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku II rozdział VII pkt 1(a) w/w rozporządzenia w zakładach żywienia należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną, która powinna być używana w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia, że środki spożywcze nie są zanieczyszczone.

W świetle art. 17 i 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną produkowanych, przetwarzanych oraz wprowadzanych do obrotu środków spożywczych ponosi producent.

Mając na uwadze powyższe, wykrycie tych drobnoustrojów w wodzie wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości mikrobiologicznej wody do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po dokonaniu szacowania ryzyka zdrowotnego, dysponując sprawozdaniami z badań z ostatnich trzech lat, prowadzonymi w ramach nadzoru sanitarnego jak, i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez właściciela w/w indywidualnego ujęcia, gdzie jakość wody odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym, po zapoznaniu się z aktualnymi wynikami stwierdził pogorszenie się mikrobiologicznej jakości wody mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów jak również jakość przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych orzekł brak przydatności wody do spożycia dla wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia stanowi, iż punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 3, zwanym dalej „punktem zgodności”, jest w przypadku

wody dostarczanej z indywidualnych ujęć wody – pompa lub inny punkt czerpalny używany zwykle do pobierania wody

§ 21 ust. 1 pkt 4 w/w rozporządzenia stanowi, że właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno jest POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin.

W związku z tym należało nałożyć na POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin obowiązek powiadomienia osób przebywających w zakładzie POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin oraz mieszkańców miejscowości Niemierzyno o braku przydatności wody do spożycia oraz do czasu uzyskania poziomu parametru mikrobiologicznego zgodnego z Załącznikiem Nr 1 lit A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze, tym samym należy zapewnić do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych, potwierdzonych sprawozdaniami z badań wody, odbiorcom wody (na zgodność z umową z dnia 2 września 2011 r.) - wodę przeznaczoną do spożycia właściwej jakości oraz powiadomienie odbiorców o punktach jej poboru.

Ponadto należało nałożyć: POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin obowiązek zapewnienia odbiorcom w terminie do dnia **17 września 2018r.** wody odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie mając na uwadze rodzaj stwierdzonego zanieczyszczenia oraz jego wpływ na zdrowie wziął pod uwagę interes społeczny, a także realne możliwości zapewnienia stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), ustalając termin podjęcia działań naprawczych do dnia **17 września 2018 roku** mających na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie w celu zapewnienia jakości wody jako wystarczający na doprowadzenie parametrów mikrobiologicznych wody: bakterie grupy coli do wartości 0 jtk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie stwierdzając brak przydatności wody do spożycia nałożył w decyzji obowiązek dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci przy zachowaniu możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet - uwzględniając tym samym interes społeczny osób korzystających z wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno, eksploatowanego przez POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wydając decyzje z rygiorem natychmiastowej wykonalności kierował się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody poprzez podjęcie natychmiastowych działań przez Stronę w celu ochrony zdrowia ludzkiego na każdym etapie dostawy wody „od ujęcia do kranu”.

Art. 27 ust 2. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U z 2017 r., poz. 1261 z późn.zm) stanowi, iż jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji w zakresie punktu 1, 2, 3 i 4 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Pismem z dnia 14.09.2018 r. znak nr PS-N.HK-4401- 278 –1 - 1 /2018 z dnia 14 września 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3A, 78-300 Świdwin w sprawie braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody- wodociąg Polarica Niemierzyno


Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu ponieważ załatwienie przedmiotowej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.
3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a).
4. Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 1, 2, 3 i 4 w zakresie w jakim decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Sporz. dnia 14.09.2018r.

Forma elektroniczna e- PUAP



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

SGS

SGS Polska Sp. z o.o.
Laboratorium Środowiskowe
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyńska 52A

14.09.2018
T. K.



AB 1232

Strona nr 1/2

Pszczyna 2018-09-14

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/89186/09/2018



Zleceniodawca		ID: 4016	
Polarica Sp. z o.o. ul. Niemierzyno 3A 78-300 Świdwin			
Podstawa realizacji			
Zlecenie z dnia: 2018-02-16, numer systemowy: 18005370			
Obszar badań:	obszar regulowany prawnie		
Cel badań:	dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami		
Opis próbek			
Nr laboratoryjny próbki	Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy		Próbka:
104603/09/2018	Hydrofornia Kranik do poboru		Woda uzdatniona
Dane związane z pobieraniem próbek			
Nr laboratoryjny próbki	Data pobierania	Próbkobiorca	Metoda pobierania
104603/09/2018	2018-09-11, godz.13:25	Dawid Celiński - Przedstawiciel Laboratorium	PN-ISO 5667-5:2003 (A) (W); PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki			
Barwa: brak	Mętność: brak	Zapach: brak	
Plan pobierania:	zgodnie z harmonogramem		
Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań	
2018-09-11, godz.17:30	2018-09-11	2018-09-14	
Uwagi			
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń			

SGS Polska Sp. z o.o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium Środowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pzczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

Sporządził:

lic. Agnieszka Muchalska-Wizo

muchalska-wizo

Specjalista ds. projektów środowiskowych

Oryginał potwierdzony własnoręcznym podpisem:

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

Environment, Health & Safety / Laboratorium Środowiskowe

Lokalizacja:

Pszczyna	43-200, Cieszyńska 52a	t +48 32 449 2500	f +48 32 447 2072
Poznań	61-655, Gronowia 81	t +48 32 449 2500	t/f +48 61 820 4031
Wrocław	54-424, Muchoborska 18	t +48 32 449 2500	f +48 71 358 7562
Łódź	37-300, Wierzawice 874	t +48 32 449 2500	f +48 17 241 1391
Szczecin	70-681, Gdańska 16 B	t +48 91 421 3517	f +48 91 421 3517

Laboratoria:

Pszczyna	43-200, Cieszyńska 52a
Pila	64-520, Na Łaszkowie 4
Działdowo	13-200, Hallera 35
Łezajsk	37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000027334
Kapitał zakładowy 27 167 800,00 zł

STWIERDZAM
za zgodność z oryginałem
data 14.09.2018

Otrzymują :

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie(e PUAP)
2. Wójt Gminy Świdwin(e PUAP)
3. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie(e PUAP)
4. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie ul. Połczyńska 18, 78-300 Świdwin(e PUAP)
6. HŻw/m

Załącznik:

Sprawozdanie z badań nr: Nr SB/89186/09/2018 z dnia 14 września 2018r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/89186/09/2018

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej	Wyniki badań	Niepewność rozszerzona	Miejsce wyk. badań	Autoryzował	Dopuszczalne wartości (NDS) wskaźników
			104603/09/2018				
pH	-	PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPI)	7,7	±0,2	TE	BS	6,5 - 9,5 ^{6) i 9)} z.1C
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C	μS/cm	PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS)	408	±102	PS	BS	≤ 2500 ^{8) i 10)} z.1C
Mętność	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A),(ZPS)	0,33	±0,10	PS	BS	Zalecany zakres wartości do 1,0 ⁷⁾ z.1C, A*
Barwa	mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012; Ap1:2015-06 (A),(ZPS)	< 5	-	PS	BS	5) z.1C, A*
Amoniak (NH ₄ ⁺) (Amonowy jon)	mg/l	ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS)	< 0,05	-	PS	BS	≤ 0,50
Azotyny (NO ₂ ⁻)	mg/l	ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS)	0,03	±0,01	PS	BS	≤ 0,50 ²⁾ z.1B
Liczba bakterii grupy coli	jtł/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A),(ZPS)	14	7-26	PS	BS	0 ¹⁾ z.1C
Liczba Escherichia coli	jtł/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A),(ZPS)	0	-	PS	BS	0

jtł/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

6) i 9) z.1C

Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość minimalna może być niższa.

7) z.1C, A*

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5) z.1C, A*

Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

1) z.1C

Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtł (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtł (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.

2) z.1B

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO₃) i azotynów (NO₂) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.

6) i 10) z.1C

Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

Objaśnienia:

A - metodyka akredytowana, W - norma wycofana przez PKN, zastąpiona, ZPI - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Piła, decyzja nr ON.HK.424.48.38.2017 z dnia 14.12.2017r.), ZPS – Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)

Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.

Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność rozszerzoną podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedział ufności uzyskanego wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzował:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp. z o. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium Środowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
-11-

----- Koniec dokumentu -----

Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWSU) stanowią element oferty, dostępne są na stronie:

<http://www.sgs.analizyrodowiska.pl/podstrona/uslugi/>), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte w OWŚU.

Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazań, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrobienie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.

Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbek.

za zgodnym z załącznikiem
data 2018-09-14