

Świdwin, dnia 19.09.2018r.

PS -N.HK - 4401 -280 - 1 - 2 /2018

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie
ul. Cmentarna 7/5
78-300 Świdwin

DECYZJA Nr PIS - 600 - 532 /2018

Na podstawie:

- art. 27 ust 2 oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1152)
- § 3 ust.1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 6 § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

po przeanalizowaniu sprawozdania z badania mikrobiologicznego próbki wody pobranej w dniu 18.09.2018r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu Lipce eksploatowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin - punkt czerpalny SUW Lipce – Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego próbki wody Nr MWiŻ/MW/1241/18 z dnia 19.09.2018r.

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Lipce eksploatowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml wody , przy obowiązującej wartości 0 jtk w zakresie nie wykluczającym możliwości korzystania z wody tylko i wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet), jak również dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci

i nakazuje Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin - zarządzającemu tym wodociągiem

1. podjąć działania naprawcze, zgodnie ze stosowaną technologią wody, mające na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie w celu zapewnienia jakości wody pochodzącej z wodociągu Lipce eksploatowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 w zakresie parametru mikrobiologicznego do zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) poprzez doprowadzenie parametru mikrobiologicznego wody: bakterie grupy coli **do wartości 0 jtk nie później niż do dnia 21 września 2018 roku do godz 9.00;**
2. poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Lipce eksploatowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300, że woda nie może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi i na potrzeby

§ 4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia stanowi, iż punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 3, zwanym dalej „punktem zgodności”, jest w przypadku wody dostarczanej z indywidualnych ujęć wody – pompa lub inny punkt czerpalny używany zwykle do pobierania wody

§ 21 ust. 1 pkt 4 w/w rozporządzenia stanowi, że właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z wodociągu Lipce eksploatowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin

W związku z tym należało nałożyć na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin obowiązek powiadomienia odbiorców wody z w/w wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz do czasu uzyskania poziomu parametru mikrobiologicznego zgodnego z Załącznikiem Nr 1 lit A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U.z 2017 r. poz.2294) - woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze, tym samym należy zapewnić do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych, potwierdzonych sprawozdaniami z badań wody, odbiorcom wody - wodę przeznaczoną do spożycia właściwej jakości oraz powiadomienie odbiorców o punktach jej poboru.

Ponadto należało nałożyć: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin obowiązek zapewnienia odbiorcom w terminie do dnia **21 września 2018r. do godz 9.00** wody odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie mając na uwadze rodzaj stwierdzonego zanieczyszczenia oraz jego wpływ na zdrowie wziął pod uwagę interes społeczny, a także realne możliwości zapewnienia stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), ustalając termin podjęcia działań naprawczych do dnia **21 września 2018 roku do godz 9.00** mających na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie w celu zapewnienia jakości wody jako wystarczający na doprowadzenie parametru mikrobiologicznego wody: bakterie grupy coli **do wartości 0 jtk.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie stwierdzając brak przydatności wody do spożycia nałożył w decyzji obowiązek dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci przy zachowaniu możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet - uwzględniając tym samym interes społeczny osób korzystających z wody pochodzącej z wodociągu Lipce eksploatowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wydając decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności kierował się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa

Otrzymują :

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie(e PUAP)
2. Wójt Gminy Świdwin(e PUAP)
3. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie(e PUAP)
4. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5

Załącznik:

Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego Nr MWiŻ/MW/1241/18 z dnia 19.09.2018r