



PS-N.HK- 4400 - 215/2019

Świdwin, dn. 26.07.2019r.

Wójt Gminy Świdwin  
Plac Konstytucji 3  
Maja 1  
78-300 Świdwin  
*Forma elektroniczna*

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ  
LUDZI ZA I PÓŁROCZE 2019R. (gmina Świdwin)**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59),
- §21 ust. 1 pkt 1 oraz §22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie prowadzonego monitoringu jakości wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody wykonanych od 1 stycznia 2019r. do 31 czerwca 2019r., realizowanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin, Spółdzielnia Eksploatacyjna MEWA w Kłęczewie, 78-300 Świdwin, POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3a, 78-300 Świdwin, Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe SMAGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Smardzku, Smardzko 13, 78-300 Świdwin

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

Informuję, że woda przeznaczona do spożycia na terenie gminy Świdwin w okresie I półrocza 2019r. w zakresie badanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część A Tabela 1, zał. nr 1 część C Tabela , w zakresie wskaźników fizykochemicznych i organoleptycznych zawartych w załączniku nr 1 część B, w zał. nr 1 część C Tabela 2 oraz w zał. nr 1 część D Tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI





### Uzasadnienie

W I półroczu 2019r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe oraz właścicieli indywidualnych ujęć wody pobrano do badania 39 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego, oraz 4 próbki wody w ramach monitoringu przeglądowego.


**W ramach monitoringu parametrów grupy A** woda badana była pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz organoleptycznym w zakresie: *Escherichia coli* w 100ml, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, enterokoki, mętność, barwa, smak, zapach, odczyn (pH), przewodność elektryczna.

Monitoring parametrów grupy B obejmował następujące parametry: *Escherichia coli* w 100 ml, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, enterokoki, mętność, barwa, smak, zapach, odczyn (pH), przewodność elektryczna, amoniak (jon amonowy), azotany, azotyny, cyjanki, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność, fluorki, ołów, kadm, chrom, arsen, glin, bromiany, chlorek winylu, Σ THM, 1,2-dichloroetan, benzen, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, bor, nikiel, rtęć, sól, antymon, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów, pestycydy, akrylamid, epichlorohydryna, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, magnez, srebro

Przeprowadzone analizy pobranych próbek wody wykazały, że woda z wodociągów publicznych: Kartlewo, Lipce, Osowo, Gola Górna, Rogalino, Bystrzynka 3, Cieszeniewo, Krosino, Lekowo, Ząbrowo, Berkanowo, Oparzno 2, Cieszyń, Rusinowo, Bierzwnica 2, Rycerzewko, Kłępczewo – Mewa, Niemierzyno, Smardzko-Smagro spełnia wymagania zawarte w załącznikach 1-4 ww. rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi. W przypadku wodociągów Kartlewo, Lipce oraz Cieszeniewo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wydał decyzje warunkowej przydatności wody do spożycia w zakresie przekroczonych parametrów fizykochemicznych. Podjęte działania naprawcze doprowadziły jakość wody do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie  
ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin
3. Spółdzielnia Eksploatacyjna MEWA w Kłępczewie, 78-300 Świdwin
4. POLARICA Sp. z o.o. z siedzibą w Niemierzynie, Niemierzyno 3a,  
78-300 Świdwin
5. Przedsiębiorstwo Rolno-Uslugowe SMAGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Smardzku,  
Smardzko 13, 78-300 Świdwin

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Świdwinie  
  
mgr farm. Halina Głowacka  
specjalista zdrowia publicznego