

Świdwin, dnia 22.09.2020 r.

ROŚ.6220.28.2020

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku **ETSD Sp. z o. o. ul. Szosa Chelmińska 168/9, 87-100 Toruń** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „OPARZNO” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 70/1, obręb Oparzno, gmina Świdwin**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

o r z e k a m

- 1) **Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;**
- 2) **Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. Zapewnić minimum 20 centymetrową przestrzeń pomiędzy poziomem terenu a dolną linią ogrodzenia, w celu umożliwienia swobodnej migracji płazów, gadów i drobnych ssaków.
 2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, zwiększającej absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz

zapobiegającej efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. zjawisku olśnienia.

3. Transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej, a także prace budowlane ograniczyć do pory dziennej.

4. Zaplecze budowy wyposażać w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych sanitariatów.

5. Teren budowy wyposażać w odpowiednie środki uniemożliwiające przedostawanie się szkodliwych substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chłonności), które należy stosować niezwłocznie w przypadku rozlewu substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdów. Zanieczyszczona ziemia powinna zostać usunięta przez specjalistyczną firmę zajmującą się unieszkodliwianiem substancji niebezpiecznych.

6. W projektowanej instalacji w przypadku zastosowania transformatora olejowego należy wyposażać go w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić co najmniej 100% zawartości oleju.

7. W celu zapobieżenia przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, odpady wytworzone podczas realizacji inwestycji magazynować w odpowiednich pojemnikach zabezpieczonych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, umiejscowionych na nieprzepuszczalnym podłożu oraz w miejscach zabezpieczonych przed możliwością dostępu osób postronnych i zwierząt, a następnie zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody lub wody demineralizowanej.

3) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe:

1. Na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażać w szczelną nawierzchnię (np. poprzez zastosowanie geomembrany), zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, a także odpowiednio zorganizować zaplecze socjalne.

2. W fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.

3. Zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające

stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Należy zabezpieczyć miejsca magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przed wpływem czynników atmosferycznych (przed rozwiewaniem).

4. Zaplecze budowy należy zaopatrzyć w przenośne zbiorniki wybieralne do gromadzenia ścieków bytowych, które będą wywożone przez uprawniony podmiot.

5. Zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w powierzchnię terenu, z przywróceniem stanu pierwotnego po zakończeniu prac.

6. Zabrania się wylewania olejów oraz innych substancji niebezpiecznych do gruntu.

7. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych stacje kontenerowe powinny być wyposażone w misy olejowe będące w stanie pomieścić całość oleju, na wypadek awarii i/lub niekontrolowanego wycieku.

8. W przypadku odpadów niebezpiecznych należy je składować w specjalnym, zamkniętym lub zadaszonym kontenerze wyposażonym w szczelne pojemniki do magazynowania poszczególnych odpadów lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposażyć je w posadzkę szczelną i chemoodporną.

9. Należy przeprowadzać stałą kontrolę sprzętu używanego podczas realizacji inwestycji pod kątem możliwych wycieków i awarii.

10. Należy przeprowadzać okresowe przeglądy transformatorów użytych do realizacji inwestycji na terenie przedmiotowej działki.

4) Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca **ETSD Sp. z o. o. ul. Szosa Chelmińska 168/9, 87-100 Toruń** wnioskiem z dnia 27.05.2020 r. zwrócił się do Wójta Gminy Świdwin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „OPARZNO” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 70/1, obręb Oparzno, gmina Świdwin.**

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku

i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach wezwało Wójta Gminy Świdwin do sprecyzowania informacji odnośnie powierzchni zabudowy. Wójt Gminy Świdwin przekazał wyjaśnienia w dniu 24.07.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach wezwało inwestora do uzupełnień w dniu 04.08.2020 r. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 18.08.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach w piśmie znak: SZ.ZZŚ.1.4360.1.85.2020.AZ.KK wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 17.06.2020 r. wydał opinię sanitarną, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 17.06.2020 r. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 08.07.2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.179.2020.AKO.2 stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 2283 ze zm.).

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, składającej się do 9000 sztuk paneli o mocy od 200 do 900 Wp każdy. Projektowane panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na stalowej konstrukcji wsporczej, umocowanej w gruncie. Konstrukcje wsporcze znajdować się będą w rzędach, a wysokość konstrukcji nie przekroczy 4,5m n.p.t. Kąt nachylenia panelu do poziomu ziemi wyniesie od 20° do 40°. Projektowane ogniwa słoneczne współpracować będą z inwerterami, tj. urządzeniami umożliwiającymi przetwarzanie energii elektrycznej DC (napięcie stałe), wytworzonej przez moduły fotowoltaiczne, na energię elektryczną AC (napięcie zmienne). W ramach projektowanej instalacji zaplanowano budowę stacji transformatorowej, typu kontenerowego, w której zostanie umiejscowiony transformator olejowy wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić co najmniej 100% zawartości oleju. Projektowany obiekt zostanie również wyposażony w instalację odgromową oraz monitoring.

2. Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 70/1 w obrębie ewidencyjnym Oparzno, w gminie Świdwin zewidencjonowanej, jako grunt orny klasy IV i V. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 2,46ha i zostanie praktycznie w całości przeznaczona pod realizację inwestycji. Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż obszar inwestycyjny dotychczas był wykorzystywany rolniczo. Wjazd na działkę realizowany będzie od strony zachodniej, bezpośrednio z działki drogowej nr 80.

3. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania związane z emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi, jako gotowe elementy przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować akustyczne oddziaływanie fazy realizacji inwestycji oraz ilość powstających na tym etapie odpadów. Prace montażowe będą polegały nabijaniu do gruntu konstrukcji nośnych, do których zostaną przytwierdzone panele oraz pozostałe urządzenia wspomagające pracę ogniów. Kotwienie elementów konstrukcyjnych odbywać się będzie przy użyciu sprzętu budowlanego. Z uwagi na krótki czas trwania prac budowlanych i montażowych, szacowany na około 4tygodni, jak również na zmienne natężenie hałasu w trakcie tych prac oraz prowadzenie ich wyłącznie w porze dziennej, należy uznać, że uciążliwości związane z realizacją inwestycji nie spowodują przekroczenia standardów akustycznej jakości środowiska. Ponadto, w czasie prowadzonych prac realizacyjnych, może nastąpić zwiększona emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana

głównie ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i pojazdów pracujących na placu budowy. Jednakże emisja ta będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

4. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w niniejszej opinii, jako warunek wskazano, aby zaplecze budowy zostało wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające przedostawanie się szkodliwych substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chłonności), które należy stosować niezwłocznie w przypadku rozlewu substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdów, a zanieczyszczona ziemia powinna zostać usunięta przez specjalistyczną firmę zajmującą się unieszkodliwianiem substancji niebezpiecznych. Ponadto, ww. zaplecze zostanie także wyposażone w system odbioru i odprowadzania ścieków socjalno-bytowych w postaci montażu przenośnych sanitariatów, które będą odbierane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Charakter prac związanych z realizacją przedsięwzięcia nie wymaga wykonywania głębokich wykopów ani odwodnienia terenu, w związku z czym inwestycja nie wpłynie negatywnie na zmianę stosunków wodnych na analizowanym terenie oraz w jego sąsiedztwie.

5. Na etapie budowy projektowanej inwestycji będą powstawały odpady należące do grupy 15, tj. odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, odpady należące do grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz odpady należące do grupy 20, tj. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Powstałe odpady będą przekazywane firmom posiadającym stosowne pozwolenia na zbieranie i transport odpadów. Przy wykonywaniu wykopów pod trasy kablowe, masy ziemne zostaną w całości ponownie wykorzystane do zasypania wykopów. Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia wskazano jako warunek realizacji przedmiotowej inwestycji. Podsumowując, oddziaływania związane z fazą realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, krótkotrwały (szacowany czas trwania prac to okres 4tygodni), odwracalny i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową przedsięwzięcia.

6. Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy. W trakcie eksploatacji analizowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu, emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz źródłem wytwarzania ścieków ani znacznej ilości odpadów. Ewentualne prace serwisowe i konserwacyjne nie wpłyną na pogorszenie stanu akustycznego w rejonie przedsięwzięcia. Z załączonej dokumentacji wynika, że oddziaływanie akustyczne na etapie eksploatacji inwestycji nie będzie się wiązać z przekroczeniem standardów w tym zakresie. W projektowanej instalacji głównym źródłem emisji hałasu, będzie wyłącznie jeden transformator znajdujący się w obudowie kontenerowej, ograniczającej emisję z tego źródła. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Z przedłożonego materiału dowodowego wynika, że w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażony

on będzie w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić co najmniej 100% zawartości oleju. Dodatkowo, transformator podlegał będzie okresowym przeglądom celem wykrycia ewentualnych usterek i nieszczelności, co eliminuje ryzyko wycieku oleju do gruntu i potencjalnego zanieczyszczenia gleby na etapie eksploatacji inwestycji.

7. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia, inwestor raz w roku przewiduje prowadzenie prac związanych z czyszczeniem paneli fotowoltaicznych. Z uwagi na powyższe, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, w niniejszej opinii nałożono na inwestora warunek, aby w przypadku silnego zanieczyszczenia instalacji panele fotowoltaiczne myć wyłącznie czystą lub demineralizowaną wodą, bez stosowania żadnych dodatków, w tym detergentów. W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów komunalnych, a jedynymi odpadami, mogącymi powstawać podczas eksploatacji przedsięwzięcia, będą odpady z okresowych konserwacji urządzeń technicznych. Odpady te będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projektowana inwestycja nie spowoduje również przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na środowisko.

8. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest zlokalizowane w granicach istniejących form ochrony przyrody, objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), takich jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne.

9. Z „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego” (BKP, 2010 r.) wynika, że zarówno w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie wykształciły się dotąd chronione siedliska przyrodnicze, jak również nie zidentyfikowano stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi także konieczność wycinki drzew i krzewów.

10. Zaplanowane przez inwestora oraz wskazane w niniejszej opinii działania minimalizujące wpływ inwestycji na lokalną faunę, tj.: pokrycie paneli powłoką antyrefleksyjną, zastosowanie wolnej przestrzeni między powierzchnią gruntu a dolną linią ogrodzenia, czy też sposób organizacji zaplecza budowy, magazynowania odpadów, w ocenie tut. organu, nie spowodują pogorszenia stanu zachowania gatunków oraz ich siedlisk występujących w rejonie przedsięwzięcia.

11. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża morskiego, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górkami i leśnymi, przylegającymi do jezior, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary, na których standardy, jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną,

w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

12. Z przedłożonych informacji wynika, że projektowana konstrukcja osiągnie wysokość do 4,5m n.p.t. Ze względu na swoją kubaturę, jednolitą powierzchnię oraz stonowaną barwę, panele fotowoltaiczne nie stanowią dominanty krajobrazowej, a ich usytuowanie w otoczeniu rozległych kompleksów rolnych nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie.

13. Z przedłożonych informacji wynika, że w sąsiedztwie projektowanej instalacji nie znajdują się przedsięwzięcia, które mogłyby powodować oddziaływania skumulowane z planowaną inwestycją. Najbliższa istniejąca farma znajduje się w odległości co najmniej 1 km od miejsca realizacji inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się kumulacji oddziaływań.

14. Planowana inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska.

15. Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej. Przedsięwzięcie poprzez produkcję energii elektrycznej bez konieczności spalania paliw kopalnych przyczyni się do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych.

Przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Świdwin uwzględnił:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie (sygn.: NZNS.9022.4.20.2020) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (sygn.: WST-K.4220.179.2020.AKO,2) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach (sygn.: SZ.ZZŚ.1.4360.1.85.2020.AZ.KK) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Załączniki.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie
- 2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach
- 3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł

Sporządził: Grzegorz Korol

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, składającej się do 9000 sztuk paneli o mocy od 200 do 900 Wp każdy. Projektowane panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na stalowej konstrukcji wsporczej, umocowanej w gruncie. Konstrukcje wsporcze znajdować się będą w rzędach, a wysokość konstrukcji nie przekroczy 4,5m n.p.t. Kąt nachylenia panelu do poziomu ziemi wyniesie od 20° do 40°. Projektowane ogniwa słoneczne współpracować będą z inwerterami, tj. urządzeniami umożliwiającymi przetwarzanie energii elektrycznej DC (napięcie stałe), wytworzonej przez moduły fotowoltaiczne, na energię elektryczną AC (napięcie zmienne). W ramach projektowanej instalacji zaplanowano budowę stacji transformatorowej, typu kontenerowego, w której zostanie umiejscowiony transformator olejowy wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić co najmniej 100% zawartości oleju. Projektowany obiekt zostanie również wyposażony w instalację odgromową oraz monitoring.

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 70/1 w obrębie ewidencyjnym Oparzno, w gminie Świdwin zewidencjonowanej, jako grunt orny klasy IV i V. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 2,46ha i zostanie praktycznie w całości przeznaczona pod realizację inwestycji. Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż obszar inwestycyjny dotychczas był wykorzystywany rolniczo. Wjazd na działkę realizowany będzie od strony zachodniej, bezpośrednio z działki drogowej nr 80.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania związane z emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi, jako gotowe elementy przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować akustyczne oddziaływanie fazy realizacji inwestycji oraz ilość powstających na tym etapie odpadów. Prace montażowe będą polegały nabijaniu do gruntu konstrukcji nośnych, do których zostaną przytwierdzone panele oraz pozostałe urządzenia wspomagające pracę ogniów. Kotwienie elementów konstrukcyjnych odbywać się będzie przy użyciu sprzętu budowlanego. Z uwagi na krótki czas trwania prac budowlanych i montażowych, szacowany na około 4tygodni, jak również na zmienne natężenie hałasu w trakcie tych prac oraz prowadzenie ich wyłącznie w porze dziennej, należy uznać, że uciążliwości związane z realizacją inwestycji nie spowodują przekroczenia standardów akustycznej jakości środowiska. Ponadto, w czasie prowadzonych prac realizacyjnych, może nastąpić zwiększona emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana głównie ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i pojazdów

pracujących na placu budowy. Jednakże emisja ta będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w niniejszej opinii, jako warunek wskazano, aby zaplecze budowy zostało wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające przedostawanie się szkodliwych substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chłonności), które należy stosować niezwłocznie w przypadku rozlewu substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdów, a zanieczyszczona ziemia powinna zostać usunięta przez specjalistyczną firmę zajmującą się unieszkodliwianiem substancji niebezpiecznych. Ponadto, ww. zaplecze zostanie także wyposażone w system odbioru i odprowadzania ścieków socjalno-bytowych w postaci montażu przenośnych sanitariatów, które będą odbierane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Charakter prac związanych z realizacją przedsięwzięcia nie wymaga wykonywania głębokich wykopów ani odwodnienia terenu, w związku z czym inwestycja nie wpłynie negatywnie na zmianę stosunków wodnych na analizowanym terenie oraz w jego sąsiedztwie.

Na etapie budowy projektowanej inwestycji będą powstawały odpady należące do grupy 15, tj. odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, odpady należące do grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz odpady należące do grupy 20, tj. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Powstałe odpady będą przekazywane firmom posiadającym stosowne pozwolenia na zbieranie i transport odpadów. Przy wykonywaniu wykopów pod trasy kablowe, masy ziemne zostaną w całości ponownie wykorzystane do zasypania wykopów. Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia wskazano jako warunek realizacji przedmiotowej inwestycji. Podsumowując, oddziaływania związane z fazą realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, krótkotrwały (szacowany czas trwania prac to okres 4tygodni), odwracalny i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową przedsięwzięcia.

Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy. W trakcie eksploatacji analizowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu, emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz źródłem wytwarzania ścieków ani znacznej ilości odpadów. Ewentualne prace serwisowe i konserwacyjne nie wpłyną na pogorszenie stanu akustycznego w rejonie przedsięwzięcia. Z załączonej dokumentacji wynika, że oddziaływanie akustyczne na etapie eksploatacji inwestycji nie będzie się wiązać z przekroczeniem standardów w tym zakresie. W projektowanej instalacji głównym źródłem emisji hałasu, będzie wyłącznie jeden transformator znajdujący się w obudowie kontenerowej, ograniczającej emisję z tego źródła. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Z przedłożonego materiału dowodowego wynika, że w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażony on będzie w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić co najmniej 100% zawartości

oleju. Dodatkowo, transformator podlegał będzie okresowym przeglądom celem wykrycia ewentualnych usterek i nieszczelności, co eliminuje ryzyko wycieku oleju do gruntu i potencjalnego zanieczyszczenia gleby na etapie eksploatacji inwestycji.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki