PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

Świdwin, dnia 09.06.2016 roku

PS –N.HK – 4401 – 131-2 /2016

Spółdzielnia Eksploatacyjna „Mewa"
w Klępczewie
78-300 Świdwin

D E C Y Z J A Nr PIS – 600 – 239 /2016

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 , art. 27 ust 1 i ust 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r.poz.1412), art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139) § 3 ust.1 i ust. 2, § 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), oraz art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

po przeanalizowaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej w dniu 06.06.2016r. i wykonanych przez laboratorium WSSE w Szczecinie Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinku Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności Pracownia Mikrobiologii Wody

- Nr MWiŻ/MW/769/16 z dnia 09.06.2016r. - punkt czerpalny – kran w kuchni budynek mieszkalny Klępczewo 3/10 - przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości 221 jtk w 1 ml wody.

z wodociągu Klepczewo Mewa, należącego do Spółdzielni Eksploatacyjnej „Mewa" w Klępczewie, 78-300 Świdwin i po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole pobrania próbki nr 143/HK/2016

orzeka

1. stwierdza **brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi** dostarczanej z wodociągu Klępczewo „Mewa" zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości Klępczewo, w związku z przekroczeniem parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości 221 jtk w 1 ml wody, unieruchamiając w/w wodociąg w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci w celu usunięcia mikroorganizmów oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet),
2. zobowiązuje Spółdzielnię Eksploatacyjną „Mewa" w Klępczewie, 78-300 Świdwin, zarządzającą tym wodociągiem do:

   a) doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu Klępczewo „Mewa", w zakresie parametru mikrobiologicznego do wymagań Załącznika Nr 3 *„Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda" część A „Wymagania mikrobiologiczne"* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada

2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r., poz.1989) nie później niż do dnia **17 czerwca 2016 roku,**

b) powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, iż do czasu uzyskania poziomu parametru mikrobiologicznego zgodnego z Załącznikiem 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U.z 2015 r., poz.1989) – woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze.

c) zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej poboru,

d) podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Klępczewo „Mewa" do wymagań w zakresie parametru mikrobiologicznego,

e) powiadomienia o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych jakości wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z wodociągu w miejscowości Klępczewo

Decyzji w zakresie punktu 2 lit. b, lit. c, lit d nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 06.06.2016r. próbkobiorca PSSE w Świdwinie w obecności przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonał poboru próbki wody z wodociągu Klępczewo „Mewa" należącego do Spółdzielni Eksploatacyjnej „Mewa" w Klępczewie, 78-300 Świdwin, punkt czerpalny – kran w kuchni budynek mieszkalny Klępczewo 3/10- sprawozdanie nr MWiŻ/MW/769/16 z dnia 09.06.2016r.) - przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości 221 jtk w 1 ml wody.

Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej z w/w wodociągu wykazała przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości 221 jtk w 1 ml wody.

W związku z tym woda z wodociągu Klępczewo „Mewa" zasilającego miejscowość Klępczewo gmina Świdwin w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia przez ludzi.

Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Klępczewo – ogółem 510 osób. Średnia dobowa produkcja wody wynosi 70,00 m^3/d.

Zgodnie z § 3 ust. 1. i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

17 ust 1 pkt. 4 w/w rozporządzenia stanowi, że właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 8

ust. 2, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, stwierdza: *brak przydatności wody do spożycia.*

Ponadto § 17 ust 4 w/w rozporządzenia stanowi, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez podmiot, o którym mowa w § 5 i § 6, wraz z określeniem terminu ich realizacji z jednoczesną możliwością dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci w celu usunięcia mikroorganizmów oraz możliwość korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet),

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, po dokonaniu analizy otrzymanych w/w sprawozdań organ stwierdził brak przydatności wody do spożycia dla wody pochodzącej z wodociągu Klępczewo „Mewa".

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z wodociągu Klępczewo „Mewa" jest Spółdzielnia Eksploatacyjna „Mewa" w Klępczewie, 78-300 Świdwin, zarządzający tym wodociągiem.

W związku z tym należało nałożyć na Spółdzielnię Eksploatacyjną „Mewa" w Klępczewie, 78-300 Świdwin obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, iż do czasu uzyskania poziomu parametru mikrobiologicznego zgodnego z Załącznikiem Nr 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U.z 2015 r., poz.1989) – woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej poboru.

Ponadto należało nałożyć na Spółdzielnię Eksploatacyjną „Mewa" w Klępczewie, 78-300 Świdwin obowiązek zapewnienia w terminie do dnia **17 czerwca 2016 roku** wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny a w szczególności doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia **17 czerwca 2016 roku** jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U z 2015r., poz. 1412) nakazującej usunięcie uchybień.

Art. 27 ust 2. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U z 2015r., poz. 1412) stanowi, iż jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Klępczewo „Mewa" gm. Świdwin w związku z przekroczeniem parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h w ilości 221 jtk w 1 ml wody w próbce wody pobranej w dniu 06.06.2016r. z wodociągu Klępczewo „Mewa" gm. Świdwin, należącego do Spółdzielni Eksploatacyjnej „Mewa" w Klępczewie, 78-300 Świdwin

Na podstawie art. 10 § 2 kpa odstąpiono od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowania oraz od zasady umożliwienia stronie, przed wydaniem decyzji, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, ponieważ załatwienie przedmiotowej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zw. z art. 108 Kodeks postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 2 lit. a i lit. b nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 2 lit b, c, d w zakresie w jakim decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Sporz. dnia 09.06.2016r.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Świdwinie
Aleksandra Orlińska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują :

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
2. Wójt Gminy Świdwin
3. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie
4. HŻw/m
5. a/a

Załączniki:
Sprawozdania z badania nr: Nr
- MWiŻ/MW/769/16 z dnia 09.06.2016r.